PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO DISPERSORE DI TERRA



ESEMPIO DI QUOTE D'INSTALLAZIONE PER LE VARIE APPARECCHIATURE



PARTICOLARE TUBAZIONI



IL DIAMETRO INTERNO DEL TUBO DEVE ESSERE ALMENO 1.3 VOLTE IL DIAMETRO DEL CERCHIO CIRCOSCRITTO AL FASCIO DI CAVI

PARTICOLARE PLAFONIERA DI EMERGENZA



LEGENDA

- FORNITURA ENERGIA
- QEP — QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE A VALLE ENEL
- QEG — QUADRO ELETTRICO GENERALE
- QL — QUADRETTO LUCI A 4 PULSANTI
- SCATOLA DI DERIVAZIONE E/O PORTAFRUTTO DA ESTERNO
- DEVIATORE
- INTERRUTTORE UNIPOLARE
- PULSANTE
- INTERRUTTORI–PRESE IN CUSTODIA IP55
- PRESA 2x10A+T
- PRESA 2x10/16A+T BIPASSO
- PRESA SCHUKO 2x10/16A+T
- PRESA TRASMISSIONE DATI
- PRESA IEC 309 3P+N+T 16A 400V IP55 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI
- PRESA IEC 309 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI DA 2P+T 16A IP67
- PRESA IEC 309 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI DA 3P+T 16A IP67
- ALIMENTAZIONE UTENZA
- PULSANTE DI ANNULLO CHIAMATA DAL BAGNO
- PULSANTE A TIRANTE
- AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO CHIAMATA DAL BAGNO
- PULSANTE LUMINOSO SGANCIO DI EMERGENZA IN CUSTODIA STAGNA CON VETRO FRANGIBILE
- EM — PLAFONIERA AUTOALIMENTATA PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA AUT. 1 ORA
- QUADRETTO PRESE (N.2 2P+T 16A)
- ALIMENTAZIONE MOTORE SERRANDA
- 56W LED — PLAFONIERA PER LAMPADE A LED DA 56W IP65
- PUNTO LUCE A PARETE
- APPARECCHIO ILLUMINANTE DA PLAFONE CON LAMPADA A LED DA 20W IP66
- RILEVATORE DI PRESENZA A PARETE
- PLAFONIERA PER LAMPADE A LED A SOFFITTO O PARETE DA 18W
- PLAFONIERA DA ESTERNO PER LAMPADE A LED DA 14W
- LAMPADA FISSATA AI TRAVI A LED 60W
- LAMPADA FISSATA AI TRAVI A LED 40W
- LAMPADA FISSATA AI TRAVI A LED 20W
- ALIMENTAZIONE GRUPPO INTERNO DI CONDIZIONAMENTO
- ALIMENTAZIONE GRUPPO ESTERNO DI CONDIZIONAMENTO
- DISPERSORE DI TERRA ENTRO POZZETTO IN C.L.S. ISPEZIONABILE
- POZZETTO IN C.L.S. ISPEZIONABILE
- POZZETTO IN C.L.S. ISPEZIONABILE PER IMPIANTO TELECOM
- CONDUTTURA MONTANTE/DISCENDENTE
- CAVIDOTTO INTERRATO ø 125 mm
- CAVIDOTTO INTERRATO ø 80mm
- A — ASPIRATORE TEMPORIZZATO





PIANTA PIANO TERRA–Scala 1:50

REGIONE VENETO

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
Provincia di Rovigo

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DI UNA "STRUTTURA MULTIFUNZIONE" DI SERVIZIO ADIACENTE ALL'ITINERARIO CICLOTURISTICO I3 E QUALIFICAZIONE PERCORSO (ristoro)

Committente:	*Oggetto:*	*Elab:*
COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE (RO)	IMPIANTO ELETTRICO ED AFFINI	Tav. E1

Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile Area Tecnica:
Dott. COLOMBO DANIELE

Progettista:
Arch. TRENTINI GIANLUCA

Revisione	Descrizione	Data	Emissione/Verifica	Approvazione
3				
2				
1				
0	Prima emissione	Ottobre 2018		

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 99 della Legge n. 633 del 22/04/1941 si diffida la presente trasmissione e materiale di questo elaborato e alla diretta o riduzione di riprodurla anche in parte, senza preventiva autorizzazione